

Tabella riepilogativa delle sostanze pericolose presenti e relative quantità massime previste.

Sostanza	Apparecchiature	Quantità [tonnellate]
G.P.L.	Serbatoi fissi, linee di trasferimento.	215,5
Gasolio	Motopompa antincendio, fusto di scorta	0,04
Diluyente (Metanolo e Alcool Isobutilico)	Taniche per uso antigelo presso i serbatoi GPL dei Clienti	0,06

La quantità massima di GPL riportata in Tabella fa riferimento a Propano (Miscela C) ed inoltre allo stoccaggio di miscela Butano-Propano (Miscela A0) in uno dei tre serbatoi tumulati presenti in Deposito per un periodo massimo di tre mesi/anno.

Il grado di riempimento massimo dei serbatoi di stoccaggio (150 mc/cad), e conseguentemente la massima quantità di GPL potenzialmente presente in Deposito è stata determinata con riferimento a quanto indicato in Titolo II –Tabella 1 del **D.M.13/10/94 –Regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, la costruzione, l’installazione e l’esercizio dei depositi di GPL in serbatoi fissi di capacità complessiva superiore a 5 mc e/o in recipienti mobili di capacità complessiva superiore a 5.000 kg.**